



国家防爆

防爆合格证

| | |
|------|--|
| 制造单位 | 西安西核彩桥实业科技有限公司 (西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层) |
| 产品名称 | 点型红外/紫外火焰探测器 |
| 型号规格 | JTH-CH389Ex-IR3UV DC24V |
| 防爆标志 | Ex db IIB T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db |
| 产品标准 | Q/XHCQ04-2022 |
| 总装图号 | CH389-00 |

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第 31 部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

记事:

- 1.外壳防护等级: IP66。
- 2.使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
- 3.本产品使用时应配用电缆引入装置为已取得防爆合格证,防爆标志为 Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db 且外壳防护等级为 IP66 的电缆引入装置,使用时按其使用说明书规定对电缆引入装置进行安装。
- 4.本证书不包含上述国家标准之外的性能和安全要求。
- 5.警告:潜在静电电荷危险-见使用说明书。
- 6.本证书可代表产品:
JTH-CH389Ex-IR3UV、JTH-CH388Ex-IR4
电压: DC24V, 防爆标志: Ex db IIB T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db。


中心主任

颁发日期

2024年4月15日

本证有效期

2024年4月15日至2029年4月14日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号