



国家防爆

防爆合格证

制造单位 西安西核彩桥实业科技有限公司
(西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层)

产品名称 工业及商业用途点型气体探测器

型号规格 GT-CH2930Ex

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃

产品标准 Q/XHCQ-2020

总装图号 ZDJJ-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》

GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事:

1.本产品使用环境温度为-10℃~+60℃。

2.该产品外壳防护等级: IP66。

3.本证书可代表型号:

GT-CH2930Ex、GTYQ-CH2930Ex、GTQ-CH2930Ex、GM-CH2930Ex

额定电压: DC24V

防爆标志: Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃。

中心主任

颁发日期

2021年10月29日

本证有效期

2021年10月29日至2026年10月28日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号